

Zertifikat

Der Technische Prüfdienst Bayern e.V. (TPD)
bescheinigt hiermit, dass die Firma

Maurer & Platner OHG

Heizung - Sanitär

Ackerweg 4
85622 Weißenfeld

Fachbetrieb nach WHG

für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen), sowie Herstellen,
Behandeln und Verwenden (HBV-Anlagen) mit nicht brennbaren und brennbaren
wassergefährdenden Stoffen mit Flammpunkt von mehr als 55° C ist.

Dieses Zertifikat gilt für folgende Tätigkeiten:

- Tankeinbau/-aufstellung
- Instandhalten/-setzen
- Montage Leckanzeiger
- Montage Überfüllsicherung
- Montage Rohrleitungen
- Stilllegung von Rohrleitungen

an Ölfeuerungsanlagen, Heizölverbraucheranlagen

Das Zertifikat ist gültig bis 06/2028
Chieming, den 24.06.2026

Leiter der Sachverständigen-Organisation

Prüfender Sachverständiger nach AwSV

Dipl. Ing. Reginald Homèr



Dipl.-Ing. (FH) Norbert Zitzmann

Dipl.-Ing. (FH) Norbert Zitzmann
Sachverständiger nach AwSV
Mitglied im TPD-Bayern e. V.
Marienplatz 12
93354 Siegenburg
09444-97 77 744 (Tel.)
09444-97 77 743 (FAX)

BESCHEINIGUNG über die Prüfung eines FACHBETRIEBES nach WHG



		Objekt-Nr.: 13-92012-01	
Referenzanlage: 13-04343-01		Fachbetrieb (Rechnungsempfänger): Maurer & Platner OHG Ackerweg 4 85622 Weißenfeld	
Betriebsstätte: Ackerweg 4 85622 Weißenfeld			
Tätigkeit des Fachbetriebes gemäß Überwachungsvertrag vom 26.02.1998			
Betriebsart	☒ Heizung – Sanitär	☐ Anlagenbau	☐ Tankschutz
Anlagen	☒ Lager für Ölfeuerung	☐ Lager	☐ Tankstellen (Tank)
	☒ Eigenanlage	☒ Fremdanlage	☒ HBV-Anlage
Tätigkeiten	☒ Tankeinbau/-aufstellung	☒ Instandhaltung/-setzung	☐ Reinigung
	☐ Einbau Leckschutz	☒ Montage Leckanzeiger	☒ RLT-Stilllegung
	☐ Beschichten Tank	☒ Montage Ü-Sicherung	☐
	☐ Beschichten Auffangraum	☒ Montage Rohrleitung	☐
geprüfte betriebliche verantwortliche Person (namentlich)	WHG-Lehrgang / Prüfung am 14./15.10.1997 Herr Markus Maurer		
Zulassungs-Kennzeichen/ Hinweis zu Nr.	Hinweis: Schweißverfahren für Rohrverbindungen nur nach Vorlage der entsprechenden Schweißerzertifikate zugelassen		
wassergef. Stoff	☒ Flammpunkt > 55°C	☒ nicht brennbar	☐
Überwachungsprüfung			
Prüfung	☐ erstmalig	☒ wiederkehrend	☐ nach Änderung
	☐ außerordentlich	☐ Teilprüfung	☐ Nachprüfung
Umfang	☒ Geräte und Ausrüstung	☒ Fachkenntnisse	☐ Referenzanlage
	☐ Arbeitsverfahren	☐ Einbau Leckschutz	☒ Betriebsräume
Mängel	☐ verantwortliche Person	☐ Prüfzeugnis	☐ Fachgespräch
	☐ Arbeitsverfahren	☐ Einbau Leckschutz	☐ Referenzanlage
	☐ Zwischenlagerung	☐ Rückstängelagerung	☐ Entsorgung
	☐ Geräte und Ausrüstung	☐ Betriebsanweisung	☐ Sicherheitsbelehrung
	<u>Bemerkungen und Hinweise:</u> Weitere Schulungsteilnehmer: Markus Maurer, Tino Beer, Mittermair Georg, Bielmeier Christian, Bielmeier Günter		
Prüfergebnis	☒ ohne Beanstandung	☐ geringfügige Mängel umgehend beheben	☐ erhebliche Mängel Nachprüfung erforderl.
	☐ ACHTUNG! Die Prüfung wurde nicht beendet; weitere Prüfungen sind erforderlich		
nicht beendeter Umfang	☐ Geräte und Ausrüstungen	☐ Fachkenntnisse	☐ Referenzanlage
	☐ Arbeitsverfahren	☐ Einbau Leckschutz	☐
Termin Nachprüfung		Nach-/Teilprüfung zur Prüfung vom:	
Prüfturnus	2 Jahre	 Zitzmann	
nächste Prüfung	06/2028		
Prüftag	24.06.2026		